Load Bank Report	Start	End	Volts	Amps L1	Amps L2	Amps L3	Frequency	KW	Coolant Temp	Oil PSI	Battery Voltage
Customer: Ohio CAT	9:00 AM	9:10 AM	480	0	0	0	60	0	88	65	26.7
Date: 3/24/2021			480	0	0	0	60	0	125	64	26.7
Location: Doral			480	0	0	0	60	0	165	60	26.7
Start Time: 9:.00 AM											
End Time: 10:50 AM	9:10 AM	9:30 AM	480	60	59	60	60	50	175	60	26.7
Performed by Unique Power											
Technician: Randy											
Make: MULTIQUIP	9:30 AM	9:50 AM	480	119	120	120	60	100	178	60	26.7
Model: DCA150											
Serial #: 8600094											
Engine John Deere	9:50 AM	10:50 AM	480	175	174	177	60	150	180	60	26.7
Generator Denzo											
Hours: 11319											
KW Rating 150											
Ambient Tempature: 85*F											
Power Factor 1											